

Certificación concedida a:

**OPALUX**<sup>®</sup>

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de la Lámpara de Emergencia se comprueba las siguientes características:

<b>Modelo:</b>	HB-866T
<b>Marca:</b>	OPALUX
<b>Frecuencia:</b>	50/60Hz
<b>Nº de Barra:</b>	7756436060608
<b>Autonomía:</b>	8 Horas(Alta)
<b>Led:</b>	16Led SMD
<b>Voltaje de Entrada:</b>	220 - 240V AC
<b>Voltaje de Batería:</b>	6V 4Ah
<b>Control:</b>	Switch de Testeo
<b>Carcasa:</b>	PVC, Alto Impacto, diseño para montar a la pared
<b>Cargador:</b>	Automático

Conste por el presente documento PULSAR IMPORT E.I.R.L., garantiza la operatividad de la Lámpara de Emergencia "OPALUX", ideal para usos comerciales e industriales, de acción automática al corte del fluido eléctrico; para evitar errores, accidentes o pánico colectivo con situaciones de emergencias.

Lugares como salas de control, ascensores, corredores y escaleras entre otros.  
La unidad debe probarse cada tres meses para confirmar su correcto funcionamiento.

---

Fecha de emisión: **15/01/2024**

Válido hasta: **15/01/2025**

---

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Sistema de Gestión,

---



**José Gonzalo Bardález Ruiz**  
ING. ELECTRICISTA  
Reg. C.I.P. 24825



**Ing. José Gonzalo Bardález Ruiz**  
Reg.Cip. 24825